

 CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT											
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	Furo	SP 02	Coord.	N	-16.458665°							
		Folha	2	G.Dec	O	-54.678679°							
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)	Prof. (m):	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	4,8						
		Data Inicio:	07/08/2024	Data Final:	10/08/2024	N.A. Inicial:	Seco	N. A. Final:	Seco				
Local	AV: ASA BRANCA/RONDONOPOLIS - MT	Classificado por: Labor. Robson Batista Alves											
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm INICIAL FINAL	USCS	PERFIL GEOLÓGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm							
	TC	-	-	-				1	0	OH		0,18	Expurgo (capim vegetal)
	AM	12	11	12	23	23		2		CH		0,19	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
		8	8	8	16	16		3					
	AM	10	18	24	28	42		4		CH		4,3	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
		30						5					
	AM							6					
	AM							7					
	AM							8					
	AM							9					
	AM							10	10				
	AM							11					
	AM							12					
	AM							13					
	AM							14					
	AM							15	15				
	AM							16					
	AM							17					
	AM							18					
	AM							19					
	AM							20	20				
	AM							21					
	AM							22					
	AM							23					
	AM							24					
	AM							25	25				
	AM							26					
	AM							27					
	AM							28					
	AM							29					
	AM							30	30				
	AM							31					
	AM							32					
	AM							33					
	AM							34					
	AM							35	35				
	AM							36					
	AM							37					
	AM							38					
	AM							39					
	AM							40	40				
TC - Trado Concha		AM - Amostrador								OBS.:			
LV - Lavagem		BR - Barrilete											
Data : 07/08/2024		SONDADOR:								Responsável Técnico:			