

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT										
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 04	Coord.	N	-16.458564°						
				Folha	4	G.Dec	O	-54.678785°						
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m):	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	4					
				Data Inicio:	07/08/2024		Data Final:	10/08/2024						
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			N.A. Inicial:		Seco		N. A. Final:		Seco				
				Classificado por: Labor. Robson Batista Alves										
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm		USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm				INICIAL FINAL				
TC	-	-	-	-					1	0		OH	0,13	Expurgo (capim vegetal)
		12	10	10	22	20			2			CH	0,14	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
AM	10	8	8	8	18	16			3					
	8	8	8	8	16	16			4			CH	3,80	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
AM	8	19	30	27	49				5					Limite da sondagem
									6					
AM									7					
									8					
AM									9					
									10	10				
AM									11					
									12					
AM									13					
									14					
AM									15	15				
									16					
AM									17					
									18					
AM									19					
									20	20				
AM									21					
									22					
AM									23					
									24					
AM									25	25				
									26					
AM									27					
									28					
AM									29					
									30	30				
AM									31					
									32					
AM									33					
									34	35				
AM									35					
									36					
AM									37					
									38					
AM									39					
									40					
AM									40					
TC - Trado Concha		AM - Amostrador							0		OBS.:			
LV - Lavagem		BR - Barrilete							20		Responsável Técnico:			
Data : 07/08/2024		SONDADOR:							40					
									RECUPERAÇÃO (%)					
														