

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT								
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 10	Coord.	N -16.458339°					
				Folha	10	G.Dec	O -54.678385°					
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m)	40,00	Revst (m)	8,00					
				P. do Furo	4,1							
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			Data Inicio:	07/08/2024		Data Final:	10/08/2024				
				N.A. Inicial:	Seco		N. A. Final:	Seco				
				Classificado por: Labor. Robson Batista Alves								
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO		NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm INICIAL - - - - - FINAL - - - - -	USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
	TC	1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm						
		12	12	12	24	24	1	0			0.14	Expurgo (capim vegetal)
	AM	8	8	8	16	16	2				0.15	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
		8	8	8	16	16	3					
	AM	12	22	30	34	52	4				4	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
							5	5				Limite da sondagem
	AM						6					
	AM						7					
	AM						8					
	AM						9					
	AM						10	10				
	AM						11					
	AM						12					
	AM						13					
	AM						14					
	AM						15	15				
	AM						16					
	AM						17					
	AM						18					
	AM						19					
	AM						20	20				
	AM						21					
	AM						22					
	AM						23					
	AM						24					
	AM						25	25				
	AM						26					
	AM						27					
	AM						28					
	AM						29					
	AM						30	30				
	AM						31					
	AM						32					
	AM						33					
	AM						34					
	AM						35	35				
	AM						36					
	AM						37					
	AM						38					
	AM						39					
	AM						40	40			40,00	
TC - Trado Concha		AM - Amostrador						0		20		OBS.:
LV - Lavagem		BR - Barilete						20		40		
Data : 07/08/2024		SONDADOR:						RECUPERAÇÃO (%)				Responsável Técnico: