

Centro Solos Consultoria, Projetos e Construção										PROJETOS E CONSTRUÇÕES										Furo		SP 12		Coord. N		-16.458221°														
Cliente		PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS																		Folha		12		G.Dec		O		-54.678598°												
Obra		SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)																		Prof. (m):		40,00		Revst (m)		8,00		P. do Furo		4,9										
																				Data Inicio:				07/08/2024				Data Final:				10/08/2024								
Local		AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT																		N.A. Inicial:				Seco				N. A. Final:				Seco								
																				Classificado por:								Labor. Robson Batista Alves												
REVESTIMENTO		AVANÇO		PENETRAÇÃO			NSPT		N.A.		PROFUND. (m)		PROFUNDIDADE (m)		SPT										USCS		PERFIL GEOLÓGICO		INTERV. GEOLOGICO		DESCRIÇÃO GEOLÓGICA									
															Nº DE GOLPES - 30 cm																									
															INICIAL -----																									
															FINAL -----																									
															0 10 20 30 40 50																									
															OH																									
															CH																									
															CH																									
															0,16																Expurgo (capim vegetal)									
															0,17																ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO									
															4,6																ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO									
																															Limite da sondagem									