

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT										
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 14	Coord.	N	-16.458322°						
				Folha	14	G.Dec	O	-54.679043°						
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m)	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	5					
				Data Inicio: 07/08/2024		Data Final: 10/08/2024								
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			N.A. Inicial: Seco		N. A. Final: Seco								
				Classificado por: Labor. Robson Batista Alves										
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm		USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm				INICIAL FINAL				
	TC	-	-	-					1	0		OH	0,17	Expurgo (capim vegetal)
		12	10	10	22	20			2			CH	0,18	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
	AM	10	10	8	20	18			3					
		7	7	8	14	15			4					
	AM	8	19	20	27	39			5			CH	4,5	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
		26	26	32	52	58			6					
	AM								7					
									8					
	AM								9					
									10					
	AM								11					
									12					
	AM								13					
									14					
	AM								15					
									16					
	AM								17					
									18					
	AM								19					
									20					
	AM								21					
									22					
	AM								23					
									24					
	AM								25					
									26					
	AM								27					
									28					
	AM								29					
									30					
	AM								31					
									32					
	AM								33					
									34					
	AM								35					
									36					
	AM								37					
									38					
	AM								39					
									40					
	AM								40					
TC - Trado Concha		AM - Amostrador							0		OBS.:			
LV - Lavagem		BR - Barrilete							20 40 60 80					
Data : 07/08/2024		SONDADOR:							RECUPERAÇÃO (%)					
														