

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT														
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 18	Coord.	N	-16.458492°										
				Folha	18	G.Dec	O	-54.678772°										
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m):	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	4,9									
				Data Inicio:		07/08/2024		Data Final:		10/08/2024								
				N.A. Inicial:		Seco		N. A. Final:		Seco								
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			Classificado por: Labor. Robson Batista Alves														
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		N.A. PROFUND. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm INICIAL FINAL	USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA					
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm												
	TC	-	-	-				1	0	OH		0,17	Expurgo (capim vegetal)					
	AM	12	11	9	23	20		2		CH		0,18	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO					
		8	8	12	16	20		3										
	AM	18	27	27	45	54		4		CH		4,7	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO					
		28	31		59			5										
	AM							6										
								7										
	AM							8										
								9										
	AM							10										
								11										
	AM							12										
								13										
	AM							14										
								15										
	AM							16										
								17										
	AM							18										
								19										
	AM							20										
								21										
	AM							22										
								23										
	AM							24										
								25										
	AM							26										
								27										
	AM							28										
								29										
	AM							30										
								31										
	AM							32										
								33										
	AM							34										
								35										
	AM							36										
								37										
	AM							38										
								39										
	AM							40										
TC - Trado Concha		AM - Amostrador							0		20		40		60		80	
LV - Lavagem		BR - Barrilete							RECUPERAÇÃO (%)		OBS.:							
Data : 07/08/2024		SONDADOR:										Responsável Técnico:						